

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.ME20.B.00202

Серия RU № 0227181

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8544 49 9509	<p>Кабели силовые с медными или алюминиевыми жилами на напряжение 0,66 кВ частотой 50 Гц:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с изоляцией из поливинилхлоридного пластика и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, с числом жил 1 – 5 номинальным сечением 1,5 – 50 мм², марок: <ul style="list-style-type: none"> - АВВГ, - АВВГ-П, - ВВГ, - ВВГ-П; - с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, с броней из стальных оцинкованных лент и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика, с числом жил 2 – 5 номинальным сечением 1,5 – 50 мм², марок: <ul style="list-style-type: none"> - АВБШв, - ВБШв; - с изоляцией из поливинилхлоридного пластика и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, с числом жил 1 – 5 номинальным сечением 1,5 – 50 мм², марок: <ul style="list-style-type: none"> - АВВГнг(А), - АВВГ-Пнг(А), - ВВГнг(А), - ВВГ-Пнг(А); - с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, броней из стальных оцинкованных лент и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести с числом жил 2 – 5 номинальным сечением 1,5 – 50 мм², марок: <ul style="list-style-type: none"> - АВБШвнг(А), - ВБШвнг(А) 	<p>ТУ 16-705.499-2010</p> <div data-bbox="997 721 1375 1458" style="border: 2px solid blue; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Действительно только при наличии на продукции бирки и маркировки установленного образца</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p style="font-size: small;">ООО «КАЛУЖСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» Российская Федерация, 249841 Калужская область, д. Жилетово, дом 14 а Тел./факс: (48434) 4-29-82, тел. 2-29-81, 4-29-83 e-mail: info@kczab.ru, kcz93@mail.ru</p> <p>Марка _____ Сечение _____ Длина, м _____ Масса нетто, кг _____ Ном. напр. _____ ГОСТ _____ ТУ _____ Дата _____ Подпись _____ <small>Руководство по эксплуатации см. на обороте</small></p> </div>



КОПИЯ ВЕРНА
Дата 12.03.2018 г.
Подпись [Signature]

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

А.В. Иванов (инициалы, фамилия)

И.А. Бондарев (инициалы, фамилия)